

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
МБОУ "Школа № 8"  
Н. Н. Воложаниной

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
по результатам проверки готовности образовательного учреждения  
к началу нового 2017-2018 учебного года

от 15.08.2017 г.

№ 01-04-05-09-03/1556

При проведении готовности к новому 2017 - 2018 учебному году муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 8" (623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, 14) были установлены нарушения санитарных правил и норм:

1. Не проводится своевременная замена разбитых стекол, часть окон имеет составные стекла, что является нарушением требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно".
2. Освещенность поверхности стола в кабинетах №13, №16 составила от 164 до 262 лк, что ниже установленного норматива 300 - 500 лк (протокол лабораторных испытаний №723 от 30.03.15г.), что является нарушением требований п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк...".
3. Полы в части помещений школы имеют дефекты, щели, что является нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений".
4. Потолки и стены в части помещений не ровные имеют дефекты отделки, что является нарушением требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...".
5. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения школы (умывальные, туалеты и т.д.), что является нарушением требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях".

**Предлагаю в срок до 15.09.2017г.:**

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 8" к началу нового 2017 - 2018 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

ведущий специалист- эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах

Ефремова С.А.